

REGISTRO DE INSTALACIÓN TÉRMICA EN LOS EDIFICIOS

La EICI Cualicontrol-ACI, S.A.U., habilitada para actuar en el campo de Instalaciones Térmicas en los Edificios de acuerdo a lo establecido en la Orden 9343/2003, de 1 de octubre, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se establece el procedimiento para el registro, puesta en servicio e inspección de instalaciones térmicas no industriales en los edificios, conforme a lo establecido en el Decreto 38/2002, de 28 de febrero, y en la Orden de 19 de noviembre de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se establece el procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones frigoríficas, con fecha 9 de julio de 2025 ha comunicado a la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular la finalización del proceso de tramitación administrativa previsto en el capítulo II de Orden 9343/2003, de 1 de octubre, para el registro de la siguiente instalación:

Nº de instalación: IT-02535317-10
Nº expediente: IT-377543.07/25
TIPO DE EXPEDIENTE: Nueva Instalación

TITULAR: CONSTRUCCIONES HISPANO-ARGENTINAS, S.A.
NIF TITULAR: A28132827
EMPLAZAMIENTO: Calle Rozabella, nº 4 28230 Las Rozas de Madrid - Madrid
TIPO: Calefacción, AA, Ventilación
POTENCIA NOMINAL: 612,9 kW
TIPO DE USO DEL EDIFICIO: Administrativo
FUENTES DE ENERGÍA: Electricidad
DENOMINACIÓN: R-32
CARGA DE REFRIGERANTE (kg): 344,22
CLASIFICACIÓN: NIV2 (Nivel 2)
POTENCIA EN COMPRESORES (kW): 197,7

Teniendo en cuenta lo anterior, se comunica que se han satisfecho los trámites previos a la puesta en servicio de la instalación previstos en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), en el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas (RSIF) y en la orden 9343/2003, de 1 de octubre.

El titular de esta instalación térmica será responsable, según los vigentes RITE y RSIF, del cumplimiento en lo referente al mantenimiento, uso e inspección de la instalación.

En Madrid, a 9 de julio de 2025

